



Акционерное общество "Сызранский нефтеперерабатывающий завод"
Юридический адрес и адрес производства:
Российская Федерация, 446029, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Астраханская, 1
е-mail: sekr@snpz.rosneft.ru, т/ф. 8(8464) 98-81-10

Сертификат системы менеджмента качества на соответствие требованиям
ISO 9001:2015 № RU228738Q-U Срок действия сертификата: по 24.11.2020

Испытательный центр нефти и нефтепродуктов нефтеперерабатывающего завода
446029, Самарская область, г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 1,
Акционерное общество "Сызранский нефтеперерабатывающий завод"
е-mail: sekr@snpz.rosneft.ru, т/ф. 8(8464) 98-81-10

ПАСПОРТ № 0143
Битум нефтяной строительный БН 70/30
по ГОСТ 6617-76 с изменениями 1-5

Сертификат соответствия № РОСС RU.СС06.Н00037
Срок действия с 26.02.2018 по 25.02.2021

Обозначение документа, устанавливающего требования к битуму:
ГОСТ 6617-76 «Битумы нефтяные строительные. Технические требования».

ОКПД2 19.20.42.124
Номер партии: 0143
Дата изготовления: 03.02.2019 г.
Размер партии (масса): 150.000 т.
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): резервуар № 5
Уровень наполнения: 7.500 м
Дата отбора пробы: 03.02.2019 г.
Дата проведения испытаний: 03.02.2019 г.
Паспорт выдан на основании протокола испытаний: № 0143 от 03.02.2019 г.

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 6617	Фактическое значение
1. Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1мм	ГОСТ 11501-78	21-40	33
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 11506-73	70-80	76
3. Растяжимость при 25°C, см	ГОСТ 11505-75	не менее 3,0	3.3
4. Растворимость, %	ГОСТ 20739-75	не менее 99,50	99.89
5. Изменение массы после прогрева, %	ГОСТ 18180-72	не более 0,50	0.15
6. Температура вспышки, °C	ГОСТ 4333-2014	не ниже 240	272
7. Массовая доля воды	ГОСТ 2477-2014	следы	отсутствие

Заключение: Битум нефтяной строительный БН 70/30 **соответствует требованиям:**

- ГОСТ 6617-76 «Битумы нефтяные строительные. Технические требования».

Дополнительная информация:

Изготовитель АО «СНПЗ» гарантирует соответствие качества битума нефтяного строительного БН 70/30 требованиям ГОСТ 6617-76 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510 в течение 1 года со дня изготовления;

- паспорт безопасности РПБ № 05766586.19.51515. Срок действия до 24.05.2023

СТАНДАРТНЫЙ

Начальник смены (производства № 4)

Доверенность № 49 от 16.12.18

Дата выдачи паспорта 03.02.2019г

подпись

Начальник смены
производства № 4
Филатова С.Н.